



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за водоземане на подземни води
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	Водоснабдяване на град Рудозем, община Рудозем, област Смолян
Цел на заявеното водоземане	Обществено питейно-битово водоснабдяване
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водоземане	BG3G000PtPg049 „Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	<p>На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж“ и ал. 6, чл. 44 и чл. 50, ал. 7 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4, чл. 118а, ал. 1, т. 5, чл. 159, ал. 3 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнородопски район“, заявление с вх. № РР-01-312/08.12.2022г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоземане от подземни води, чрез съществуващи водоземни съоръжения, придружено с изискваните се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за водите.</p> <p>Съгласно Раздел 4, т.4.2.2 и т.4.2.3 от ПУРБ на ИБР, подземно водно тяло BG3G000PtPg049 „Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс“ е в добро състояние по количество и по качество.</p> <p>Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000PtPg049 „Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс“ е опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.</p> <p>Съгласно „Доклад за състоянието на водите на територията на Източнородопски район“ през 2022г., подземно водно тяло BG3G000PtPg049 „Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс“ е в лошо химично състояние по показател желязо.</p>
Качествено състояние на частта от ПВТ	Няма завишени съдържания на химични елементи.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водоземането	<p><u>Един каптиран естествен извор-КЕИ „Полянките“</u> КЕИ „Полянките“ представлява двукамерна стоманобетонова шахта. Каптажът е изграден с преливно-изпразнителна система, като няма монтирана изпразнителна система. Съоръжението е добре уплатнено и затворено с метална врата.</p> <p>Измерването на отнетите водни количества се извършва с водоизмервателно устройство-водомер.</p>

<p>Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията</p> <p>ЕКАТТЕ</p>	<p>Един каптиран естествен извор КЕИ „Полянките“, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56798.35.50, по КККР на с. Пловдивци, община Рудозем, област Смолян.</p> <p>КЕИ „Полянките“ – кота терен 1040,0 м N 41°24'44,781" E 24°49'03,421"-Координатна система WGS84 X 4461798.310 Y 8623372.994-Координатна система „1970“, височинна система Балтийска.</p> <p>56798</p>
<p>Параметри на разрешеното водоземане</p>	<p>$Q_{\text{ср. ден.}} = 0,15 \text{ л/сек.}$</p> <p>$Q_{\text{год.}} = 4731,0 \text{ м}^3/\text{год.}$</p> <p>$Q_{\text{мин. общо}} = 3311,70 \text{ м}^3/\text{год.}$</p>
<p>Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Спазване на разрешеното водно количество; • Спазване целите, за които е разрешено водоземането; • Ежегодно да извършва пълен химичен анализ на черпените подземни води от всяко едно от водоземните съоръжения по показателите съгласно приложение № 1 от Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и по радиологични и микробиологични показатели, определени с наредбата за качеството на водите, предназначени за питейно-битови цели по чл.135, т. 3 от Закона за водите; • Монтиране на водомерни устройства, измерващи ползваните водни количества за разрешената цел на водоземане от водоземните съоръжения; • Заплащане на такса водоземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източноевропейски район“

