



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/9-91-99 факс: 0306/9-91-41
www.rudozem.bg, oba@rudozem.bg

ЗАПОВЕД

№ РД-289

гр. Рудозем, 22.08.2024 г.

След като взех предвид постъпило заявление с вх. № 92-00-128/30.07.2024 г. от „Електроразпределение Юг“ ЕАД, ведно с приложения към него: техническо задание по чл. 125 от ЗУТ; устройствена план - схема за обект: **„Реконструкция на въздушно ел. проводно отклонение 20 KV, в кабелно такова от същ. ЖР стълб № 23, извод „Средногорци“ до ТП-1 „Долен Рудозем“, в района на ПИ 506.855; 506.425; 506.267 и 506.263 по КК на гр. Рудозем, обл. Смолян“**; работен проект по част „Електро“, на основание чл. 135, ал. 3 и чл. 135, ал. 4, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 135, ал. 1 и ал. 6 от ЗУТ, чл. 134, ал. 2, т. 8 във връзка с чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и становище по чл. 135, ал. 4, т. 1 от ЗУТ от Главния архитект на Община Рудозем

НАРЕЖДАМ:

Разрешавам изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план — ПРЗ на кв. 81 по плана на гр. Рудозем, одобрен със Заповед № 125/22.06.1977 г. на Кмета на община Рудозем, в обхвата на УПИ II – Инф. център от надградско значение, УПИ V - За трафопост и улична регулация. Промяната се състои в одобряване на устройствена план - схема за реконструкция на въздушно ел. проводно отклонение 20 KV в кабелно такова, тъй като визирият устройствен план е одобрен без такъв вид схеми, в частта, през която ще преминава трасето на елементите на техническата инфраструктура.

МОТИВИ:

Изменението на подробния устройствен план, одобрен с посочената заповед е по инициатива на „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Искането се отнася за изграждане на обект: **„Реконструкция на въздушно ел. проводно отклонение 20 KV, в кабелно такова от същ. ЖР стълб № 23, извод „Средногорци“ до ТП-1 „Долен Рудозем“, в района на ПИ 506.855; 506.425; 506.267 и 506.263 по КК на гр. Рудозем, обл. Смолян“**. Началото на кабелното ел. захранване започва от **съществуващ ЖР стълб № 23**, разположен в ПИ 63207.506.855,

като преминава северно през ПИ 63207.506.425, ПИ 63207.506.854, ПИ 63207.506.267, достигайки трафопост ТП 1 „Долен Рудозем”, разположен в ПИ 63207.506.264.

Дължината на трасето на обекта е 135,50 л.м. Ширината на сервитутната ивица е 1,00 м. (по 0,50 см. по двете страни на оста).

С разпоредбата на чл. 108, ал. 2 ЗУТ е поставено нормативно изискване подробния устройствен план да се придружава от съответните план-схеми. При наличие на действащи подробни устройствени планове същите следва да бъдат изменени. В хипотезата на чл. 134, ал. 2, т. 8 от ЗУТ законодателят е установил правна възможност за последващо одобряване на план-схеми, чрез изменение на действащите подробни устройствени планове.

Заповедта да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

Заповедта подлежи на оспорване в 14 - дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Рудозем пред Административен съд - Смолян по реда на АПК.

СБ/

22.8.2024 г.

X КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ
инж. НЕДКО КУЛЕВСКИ

Подписано от: Nedko Fidanov Kulevski