

ЗАПОВЕД

№ 74 / 13.02.2016

ОТНОСНО: Подържане и проверка на противопожарните уреди, съоръжения и средства за пожарогасене в Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Рудозем.

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Определям със заповед координатора по противопожарните въпроси в Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Рудозем да извършва поддържането и проверката на поставените в обекта противопожарни уреди и съоръжения. При констатиране на нередности да уведомява незабавно ръководителя на обекта с цел отстраняването им.

2. При проверката и поддръжката на противопожарните уреди да се обръща внимание на:

а/наличността им на определените места;

б/външен вид и състояние на пломбите;

в/срок на годност по стикера върху тях;

г/наличие на шлангове, въртоци и струйници в касетите на вътрешните пожарни кранове. Състоянието им:

д/състояние и наличност на обозначителните знаци за ПП уреди

е/достъпа до съответните местостоянки на уреди и съоръжения.

3. Веднъж годишно да се извършва преглед на пожарогасителите в оторизирана работилница.

4. В началото на зимния сезон пожарните кранове които са застрашени от замръзване да се зазимяват.

5. Проверките за състоянието да се отразяват в дневник.

Заповедта ми да се доведе до знанието на целия личен състав в обекта за сведение и изпълнение.

Кмет на община Рудозем:.....

/Румен Пехливанов/