



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/9-91-99

www.rudozem.bg, oba@rudozem.bg

Изм. № 25-00-98/16.08.2022 г.

ОБС Вх. № 149/16.08.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. Рудозем

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

Румен Венциславов Пехливанов – Кмет на Община Рудозем

Относно: Одобряване на План–Схема и учредяване правото на прокарване за обект: „ Външно ел. захранване на сграда на „Жар” ЕООД в ПИ 63207.503.41 по плана на гр. Рудозем”

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

В деловодството на Общинска администрация – гр. Рудозем е постъпило заявление с вх. № 92–00–172/04.08.2022г. от „ Електроразпределение Юг” ЕАД – КЕЦ Смолян, за Одобряване на План–Схема и учредяване правото на прокарване за обект: „ Външно ел. захранване на сграда на „Жар” ЕООД в ПИ 63207.503.41 по плана на гр. Рудозем”. Съгласно изискванията на възложителя и от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените план-схеми е изработен окончателен вариант на устройствената план-схема. Устройствовата план-схема на обекта е изработена във връзка с обособяване на сервитут към обекта и учредяване на право на преминаване през засегнатите имоти. За обекта, съгласно указанията на проектанта, Наредба № 16 от 9 юни 2004г., за сервитутите на енергийните обекти, Наредба № 3 от 9 юни 2004г., за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии, са постигнати следните показатели:

- Ширина на сервитутната ивица – 1.00м.(по 0.50 от двете страни на оста);
- Обща дължина на трасето – 108м.



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/9-91-99

www.rudozem.bg, oba@rudozem.bg

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.124а, ал.1 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, предлагам на Общински съвет – Рудозем да приеме следното:

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ:

1. Одобрява устройствената план-схема за обект: „Външно ел. захранване на сграда на „Жар” ЕООД в ПИ 63207.503.41 по плана на гр. Рудозем”
2. Разрешава правото на прокарване за обект: „Външно ел. захранване на сграда на „Жар” ЕООД в ПИ 63207.503.41 по плана на гр. Рудозем”

АБ/



Възстановим подпис

X

КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ
РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ

Подписано от: Rumen Ventsislavov Pehlivanov